


Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за февраль 2015г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	11830,48	12051,52
ООО "Компания Стрейд"	1150	197,92	952,08
ООО "Оборонэнерго"	20	6,577	13,423
ОАО "Самараэнерго"	3234	1187,309	2046,691

Главный энергетик



Макаров В.В.