

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),  
присоединенных к сетям ЗАО Алкоа "СМЗ" за август 2015г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая средняя величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "Самарские электрические сети"	23882	7121,52	16760,48
ООО "Компания Стрейд"	1150	167,36	982,64
ОАО "Оборонэнерго"	20	6,258	13,742
ПАО "Самараэнерго"	3234	894,9054	2339,0946

Главный энергетик

Макаров В.В.

