

Расчет резервируемой максимальной мощности потребителей (смежных сетевых организаций),
присоединенных к сетям АО Арконик "СМЗ" за ноябрь 2016г.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
АО "ССК"	23882	9054,80	14827,20
ООО "СамараСеть"	1150	192,00	958,00
АО "Оборонэнерго"	20	6,68	13,32
ПАО "Самараэнерго"	3234	1460,79	1773,21

Главный энергетик



Макаров В.В.

