

## SENSITIVE

(подпункт "е" пункта 19 ПП РФ №24 от 21.01.2004 г.; подлежит опубликованию 1 раз в квартал)

О величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года, в разбивке по уровням напряжения, присоединенных к сетям АО "Аркион СМЗ" за 4 квартал 2020 года.

Потребитель (смежная сетевая организация)	Величина максимальной мощности, кВт	Фактическая величина максимальной мощности, кВт	Величина резервируемой максимальной мощности, кВт
ЗАО "ССК"	23882	9 888,0	13 994,0
ООО "СамараСеть"	1150	102,0	1 048,0
ОАО "Оборонэнерго"	20	10,0	10,0
СК "Волга"	200	263,0	0,0
ПАО "Самараэнерго"	3034	1 758,0	1 276,0