

Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения
АО "СМЗ"

Показатель физического износа

75,00%

на 31.12.2024 года

Общая оценка работы системы

Система теплоснабжения работает без сбоев и эксплуатируется в соответствии с ПТЭ и НПА РФ, параметры теплоносителя соответствуют температурному графику, оборудование исправно.

Показатели энергоэффективности

Собственная котельная АО "СМЗ в 2024 году не вводилась в эксплуатацию, теплоснабжение осуществлялось от ПАО "Т-Плюс", согласно договору на покупку тепловой энергии

Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии	-	кг у.т./Гкал
Объём потерь теплоэнергии в год	13 435,00	Гкал
% потерь в год от отпуска в сеть	10,77	%
Удельный расход электроэнергии на выработку тепла		кВтч/Гкал