

(абзац 6 подпункта "г" пункта 19; подлежит опубликованию 1 раз в квартал)

Сведения о техническом состоянии сетей АО "СМЗ" за 2 квартал 2024 г.
"О объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии."

№ п/п	Наименование показателя	общая протяженност ь	% необходимой замены	дата		причины аварии	мероприятия по устранению	объем
				отключения	включение в работу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях							
5.1	... (выбор сети) ВЛ, КЛ	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	...							
5.3.	Аварийные отключения	было	0,00	10.06.2024г.9-45	10.06.2024г.10-45	КЗ на сетях ВЛ-110кВ ПАО Россети-Волга	отсутствуют	0,00
5.3.1	- вызванные авариями	не было	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствуют	0,00
	... (выбор сети) ВЛ, КЛ	0,00					отсутствуют	
5.3.2	- внеплановые отключения	не было	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствуют	0,00
	... (выбор сети) ВЛ, КЛ	0,00						
5.4	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии	отсутствует	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствуют	0,00