

(абзац 6 подпункта "г" пункта 19; подлежит опубликованию 1 раз в квартал)

Сведения о техническом состоянии сетей АО "СМЗ" за 2024 год.

"О объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии."

№ п/п	Наименование показателя	общая протяженность	% необходимой замены	дата		причины аварии	мероприятия по устранению	объем
				отключения	включение в работу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Техническое состояние сетей и информация об аварийных отключениях							
5.1	... (выбор сети) ВЛ, КЛ	364,832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	...							
5.3.	Аварийные отключения	не было	0,00	10.06.24 (9:45)	10.06.24 (10:45)	0,00	отсутствуют*	0,00
5.3.1	- вызванные авариями	не было	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствуют	0,00
	... (выбор сети) ВЛ, КЛ	0,00					отсутствуют	
5.3.2	- внеплановые отключения	не было	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствуют	0,00
	... (выбор сети) ВЛ, КЛ	0,00						
5.4	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии	отсутствует	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствуют	0,00

* 10.06.2024 года в 09:45 (время Московское) произошло замыкание на линиях ВЛ-110 кВ «Металлург-3» и «Металлург-2», **находящихся в ведении ПАО «Россети-Волга»**. В результате аварии, без напряжения осталась главная понизительная подстанция ГПП-2 АО «СМЗ», от которой были запитаны внутренние и внешние потребители АО «СМЗ».